



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

OS - H. Meder /k/

STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 02 LUT. 2023 Nr.....1729.....zał..... Podpis.....

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 31 stycznia 2023 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.TU.27.2022.2023.MK

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 31 stycznia 2023 r. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych oraz odprowadzaniu wód popłucznych (ścieków przemysłowych) do rowu (do ziemi), a także wygaszeniu decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 16 marca 2016 r. znak: OŚ.6341.2.2016

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1, art. 418 ust. 1 ustawy Prawo wodne:

I. Wygasił na wniosek strony decyzję Starosty Tucholskiego z dnia 16 marca 2016 r. znak: OŚ.6341.2.2016, udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 9, 89-506 Kęsowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

1. poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 112/6 obręb Piastoszyn, w m. Piastoszyn, gm. Kęsowo w ilościach:

- $Q_{\max/h} = 49,52 \text{ m}^3/h$,
- $Q_{\text{sr}/d} = 304,73 \text{ m}^3/d$,
- $Q_{\text{dop}/\text{rok}} = 140.000,00 \text{ m}^3/\text{rok}$,

z utworów czwartorzędowych ze studni wierconej nr 3 o głębokości $h = 27,0 \text{ m}$ i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych $Q = 40,0 \text{ m}^3/h$ przy depresji $s = 2,35 \text{ m}$ (ujęcie główne) oraz awaryjnie w zależności od potrzeb ze studni wierconej nr 1 o głębokości $18,50 \text{ m}$ i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych $Q = 30,0 \text{ m}^3/h$ przy depresji $s = 2,9 \text{ m}$ oraz ze studni nr 2 o głębokości $26,0 \text{ m}$ i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych równych $Q = 68,00 \text{ m}^3/h$ przy depresji $s = 3,5 \text{ m}$, z której eksploatacja odbywać się będzie w ramach zatwierdzonych zasobów ujęcia z warstw czwartorzędowych w wysokości $Q = 68,00 \text{ m}^3/h$, na cele bytowo – gospodarcze mieszkańców wsi: Piastoszyn, Grochowo, Żalno, Nowe Żalno i Gockowice, gm. Kęsowo, powiat tucholski,

2. odprowadzanie wód popłucznych (ścieków przemysłowych) pochodzących z płukania odzłaziaczy (4 szt.), po ich 24 h przetrzymywaniu w sześciokomorowym odstoju wód popłucznych w ilościach (z jednego płukania):

- $Q_{\max/s} = 0,0051 \text{ m}^3/s$,
- $Q_{\text{sr}/d} = 7,07 \text{ m}^3/d$,
- $Q_{\text{dop}/\text{rok}} = 2.581,00 \text{ m}^3/\text{rok}$,

za pomocą istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 92 obręb Piastoszyn zakończonego wylotem zlokalizowanym z terenu działki nr ewid. 59/1 obręb Piastoszyn, do rowu melioracji wodnej szczegółowej R – G czyli do ziemi.

II. Udzielił Zakładowi Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 9, 89-506 Kęsowo, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na:

1. poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstocen, z ujęcia, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 112/6 obręb Piastoszyn, w m. Piastoszyn, gmina

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Kęsowo, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, składającego się z trzech studni głębinowych:

- nr 1A o głębokości $h = 25,4$ m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wynoszących $Q = 55,0$ m³/h przy depresji $s = 3,7$ m,
- nr 2 o głębokości $h = 26,0$ m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wynoszących $Q = 68,0$ m³/h przy depresji $s = 3,5$ m,
- nr 3 o głębokości $h = 27,0$ m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wynoszących $Q = 40,0$ m³/h przy depresji $s = 2,35$ m,

w ilości:

- $Q_{\max/s} = 0,014$ m³/s,
- $Q_{\text{śr/d}} = 383,56$ m³/d,
- $Q_{\text{dop/rok}} = 140.000,00$ m³/rok,

na cele bytowo – gospodarcze mieszkańców miejscowości: Piastoszyn, Grochowo, Żalno, Nowe Żalno i Tuchółka Wybudowanie, gmina Kęsowo, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie,

2. odprowadzaniu wód popłucznych (ścieków przemysłowych) ze stacji uzdatniania wody, pochodzących z płukania odżelaziaczy (2 szt.) i odmanganiaczy (2 szt.), po ich 24 godzinnym przetrzymaniu w odstojnikach wód popłucznych (6 szt.), w ilości:

- $Q_{\max/s} = 0,0051$ m³/s,
- $Q_{\text{śr/d}} = 7,70$ m³/d,
- $Q_{\text{dop/rok}} = 2.581,00$ m³/rok,

za pomocą istniejącego wylotu do rowu R-G, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 92 obręb Piastoszyn, w m. Piastoszyn, gmina Kęsowo, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, przy zachowaniu warunków określonych w art. 78 i 79 ustawy Prawo wodne i zapewnieniu nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ww. ustawy, przy spełnieniu niżej podanych wartości określonych w przedłożonym operacie wodnoprawnym oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 tabela II do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), a w szczególności:

- zawiesiny ogólnej – 35 mg/l,
- żelaza ogólnego – 10 mg Fe/l.

Położenie istniejących urządzeń wodnych, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- studnia nr 1A – X: 5944272.42, Y: 6482137.53,
- studnia nr 2 – X: 5944317.73, Y: 6482146.27,
- studnia nr 3 – X: 5944302.45, Y: 6482149.20,
- wylot do rowu R-G – X: 5944342.47, Y: 6481830.52.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w **terminie 14 dni** licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, pok. 2, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym: 52 397 52 02 lub e-mailowym: Mikołaj.Kowalski@wody.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego

DYREKTOR


Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy w Kęsowie oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa./MK

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

- ① Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
2. Urząd Gminy w Kęsowie
ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.