




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie



CS-H. Predlański

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 07 października 2020 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.TU.10.2020.MO

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu 07 października 2020 r. decyzji udzielającej Gminie Tuchola pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07 października 2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne udzielił Gminie Tuchola pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: rowów chłonno – odparowujących, przepustów wzdłuż budowanej drogi gminnej – łącznika między ulicą Budowlaną, a ulicą Cegielnianą w Tucholi, stanowiącej działki nr ewid. 1438/13, 1438/14, 1402/3, 1407/8, 1404/5, 1400/3, 1402/10, 1471/2, 1611/5, 1640, 1398/3, 1475/2, 1397, 1396/4, 1395/6, 1394, 1471/1, 1611/4 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z ww. odcinka budowanej drogi do projektowanych urządzeń wodnych, w szczególności na:

1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch rowów chłonno – odparowujących wraz z przepustami drogowymi, będącymi integralną częścią niżej wymienionych rowów, o następujących parametrach:

1.1. rów chłonno – odparowujący o nr 1:

- długość: 275,00 m,
- szerokość: 0,50 m,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- umocnienie dna – częściowo płyty ażurowe,

1.2. rów chłonno – odparowujący nr 2:

- długość: 706,00 m,
- szerokość: 0,50 m,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- umocnienie dna – częściowo płyty ażurowe,

1.3. przepust nr 1 (w ciągu rowu nr 1) znajdujący się na działkach ewid. nr 1404/5, 1402/3 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, o długości 18,0 m i średnicy $\varnothing$ 400 mm

1.4. przepust nr 2 (w ciągu rowu nr 1) znajdujący się na działce ewid. nr 1402/3 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, o długości 14,0 m i średnicy $\varnothing$ 400 mm,

1.5. przepust nr 3 (w ciągu rowu nr 2) znajdujący się na działce ewid. nr 1400/3, obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, o długości 18,0 m i średnicy $\varnothing$ 400 mm,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

1.6. przepust nr 4 (w ciągu rowu nr 2) znajdujący się na działce ewid. nr 1398/3 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, o długości 36,0 m i średnicy $\varnothing$ 400 mm,

1.7. przepustu nr 5 stanowiący zjazd z ulicy Budowlanej, obejmującej działkę ewid. nr 1612/5 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, o długości 14,0 m i średnicy $\varnothing$ 400 mm,

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z ww. odcinka budowanej drogi gminnej, łącznie z dwóch zlewni o całkowitej powierzchni rzeczywistej wynoszącej $F_{rz} = 0,8953$ ha i powierzchni zredukowanej równej $F_{zr} = 0,73617$ ha, w ilości łącznej równej: $Q_{max/s} = 0,052$ m³/s, $Q_{st/rok} = 5.733,83$ m³/rok, do projektowanych urządzeń wodnych (rowów chłonno – odparowujących nr 1 i nr 2) z podziałem na poszczególne zlewnie w następujący sposób:

2.1. ze zlewni nr 1 obejmującej odcinek ww. budowanej drogi o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,0972$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0798$ ha, w ilości:

- $Q_{max/s} = 0,006$ m³/s,
- $Q_{st/rok} = 679,83$ m³/rok,

do projektowanego rowu chłonno – odparowującego nr 1, zlokalizowanego wzdłuż ww. drogi,

2.2. ze zlewni nr 2 obejmującej odcinek ww. budowanej drogi o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,7981$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,65637$ ha, w ilości:

- $Q_{max/s} = 0,046$ m³/s,
- $Q_{st/rok} = 5054,00$ m³/rok,

do projektowanego rowu chłonno – odparowującego nr 2, zlokalizowanego wzdłuż ww. drogi

A. odprowadzane oczyszczone wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu ww. zlewni obejmującej teren budowanej drogi gminnej – łącznika między ulicą Budowlaną, a ulicą Cegielnianą w Tucholi, do planowanych do wykonania urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie ww. działek, nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:

- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l
- zawiesiny ogólne – 100 mg/l

określonych zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym: 52 397 52 02 lub e-mailowym: Marcin.Ochojna@gdansk.rzgw.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@gdansk.rzgw.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczeniu na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Miasta Tuchola, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wg. wykazu załączonego do akt sprawy (zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne)
2. aa./ŻM

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stornach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
2. Urząd Miasta Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 m m Tuchola
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.