



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 08 grudnia 2021 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.TU.33.2021.MO

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu 08 grudnia 2021 r. decyzji udzielającej Gminie Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 4 zestawów studni chłonnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z terenu drogi gminnej nr 010364C w m. Ostrowo, o długości ok. 0,383 km, z odcinka od km 0 + 241,50 do km 0 + 624,00 ww. drogi, za pomocą projektowanych ww. zestawów studni chłonnych.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08 grudnia 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne udzielił Gminie Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci 4 zestawów studni chłonnych:

a. zestaw studni chłonnych SCH1, składający się z 1 studni z wpustem deszczowym oraz 3 studni chłonnych, całościowo połączony ze sobą za pomocą rury betonowej o średnicy $\varnothing = 50$ cm, o następujących parametrach technicznych i ich lokalizacji przedstawionych w poniżej:

- działka nr ewid.: 44/3 obręb Ostrowo, gmina Cekcyn,
- pikietaż drogi: 0+390,90,
- strona jezdni: lewa,
- rzędna góry studni z wpustem: 109,94 m n. p. m.,
- rzędna dna studni z wpustem: 108,44 m n. p. m.,
- rzędna wlotu studni chłonnej: 109,44 m n. p. m.,
- rzędna góry studni chłonnej: 109,94 m n. p. m.,
- rzędna dna studni chłonnej: 107,94 m n. p. m.,
- średnica studni z wpustem: $\varnothing = 1000$ mm,
- wysokość studni z wpustem: $h = 1,50$ m,
- średnica studni chłonnej: $\varnothing = 1200$ mm,
- wysokość studni chłonnej: $h = 2,00$ m,
- zastosowany materiał: studnia betonowa,

b. zestaw studni chłonnych SCH2, składający się z 1 studni z wpustem deszczowym oraz 1 studni chłonnej, połączonych ze sobą za pomocą rury betonowej o średnicy $\varnothing = 50$ cm, o następujących parametrach technicznych i ich lokalizacji przedstawionych w poniżej:

- działki nr ewid.: 42/1, 43/1 obręb Ostrowo, gmina Cekcyn,
- pikietaż drogi: 0+469,20,
- strona jezdni: prawa,

- rzędna góry studni z wpustem: 109,93 m n. p. m.,
- rzędna dna studni z wpustem: 108,43 m n. p. m.,
- rzędna wlotu studni chłonnej: 109,43 m n. p. m.,
- rzędna góry studni chłonnej: 109,93 m n. p. m.,
- rzędna dna studni chłonnej: 108,43 m n. p. m.,
- średnica studni z wpustem: $\varnothing = 1000$ mm,
- wysokość studni z wpustem: $h = 1,50$ m,
- średnica studni chłonnej: $\varnothing = 1200$ mm,
- wysokość studni chłonnej: $h = 1,50$ m,
- zastosowany materiał: **studnia betonowa**,

c. zestaw studni chłonnych SCH3, składający się z 1 studni z wpustem deszczowym oraz 1 studni chłonnej, połączonych ze sobą za pomocą rury betonowej o średnicy $\varnothing = 50$ cm, o następujących parametrach technicznych i ich lokalizacji przedstawionych w poniżej:

- działka nr ewid.: 42/2, 44/2 obręb Ostrowo, gmina Cekcyn,
- pikietaż drogi: 0+515,50,
- strona jezdni: **prawa**,

- rzędna góry studni z wpustem: 109,32 m n. p. m.,
- rzędna dna studni z wpustem: 107,82 m n. p. m.,
- rzędna wlotu studni chłonnej: 108,82 m n. p. m.,
- rzędna góry studni chłonnej: 109,32 m n. p. m.,
- rzędna dna studni chłonnej: 107,82 m n. p. m.,
- średnica studni z wpustem: $\varnothing = 1000$ mm,
- wysokość studni z wpustem: $h = 1,50$ m,
- średnica studni chłonnej: $\varnothing = 1200$ mm,
- wysokość studni chłonnej: $h = 1,50$ m,
- zastosowany materiał: **studnia betonowa**,

d. zestaw studni chłonnych SCH4, składający się z 1 studni z wpustem deszczowym oraz 1 studni chłonnej, połączonych ze sobą za pomocą rury betonowej o średnicy $\varnothing = 50$ cm, o następujących parametrach technicznych i ich lokalizacji przedstawionych w poniżej:

- działka nr ewid.: 34 obręb Ostrowo, gmina Cekcyn,
- pikietaż drogi: 0+591,00,
- strona jezdni: **prawa**,

- rzędna góry studni z wpustem: 109,52 m n. p. m.,
- rzędna dna studni z wpustem: 108,02 m n. p. m.,
- rzędna wlotu studni chłonnej: 109,02 m n. p. m.,
- rzędna góry studni chłonnej: 109,52 m n. p. m.,
- rzędna dna studni chłonnej: 107,52 m n. p. m.,
- średnica studni z wpustem: $\varnothing = 1000$ mm,
- wysokość studni z wpustem: $h = 1,50$ m,
- średnica studni chłonnej: $\varnothing = 1200$ mm,
- wysokość studni chłonnej: $h = 1,50$ m,
- zastosowany materiał: **studnia betonowa**,

Położenie planowanych do wykonania urządzeń wodnych za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL – ETRF2000:

a) zestaw studni chłonnych SCH1:

- studnia chłonna nr 1: X = 5935421.51, Y = 6502693.69,
- studnia chłonna nr 2: X = 5935422.10, Y = 6502691.03,
- studnia chłonna nr 3: X = 5935422.69, Y = 6502688.35,
- studnia wpustowa: X = 5935421.88, Y = 6502696.39,

b) zestaw studni chłonnych SCH2:

- studnia chłonna nr 1: X = 5935422.69, Y = 6502623.63,
- studnia wpustowa: X = 5935443.08, Y = 6502620.67,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

c) zestaw studni chłonnych SCH3:

- studnia chłonna nr 1: $X = 5935453.43$, $Y = 6502572.38$,
- studnia wpustowa: $X = 5935453.61$, $Y = 6502575.60$,

d) zestaw studni chłonnych SCH4:

- studnia chłonna nr 1: $X = 5935501.56$, $Y = 6502518.17$,
- studnia wpustowa: $X = 5935497.55$, $Y = 6502520.22$,

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z terenu drogi gminnej nr 010364C w m. Ostrowo, o długości ok. 0,383 km, z odcinka od km 0 + 241,50 do km 0 + 624,00 ww. drogi, za pomocą projektowanych ww. zestawów studni chłonnych, z 4 zlewni o łącznej powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,1674$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,1173$ ha, w ilości łącznej: $Q_{max/s} = 0,02$ m³/s, $Q_{st/rok} = 644,59$ m³/rok, z podziałem na poszczególne zlewnie w następujący sposób:

a. zlewnia nr 1 o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,0737$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0516$ ha, w ilości: $Q_{max/s} = 0,0068$ m³/s, $Q_{st/rok} = 283,78$ m³/rok, z terenu działek nr ewid. 48/3, 44/4, 43/1, 44/3 obręb Ostrowo, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, do urządzeń wodnych - zestawu studni chłonnych SCH1,

b. zlewnia nr 2 o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,0262$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0184$ ha, w ilości: $Q_{max/s} = 0,0024$ m³/s, $Q_{st/rok} = 101,00$ m³/rok, z terenu działek nr ewid. 43/1, 44/3, 42/2, 44/2 obręb Ostrowo, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, do urządzeń wodnych - zestawu studni chłonnych SCH2,

c. zlewnia nr 3 o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,0349$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0245$ ha, w ilości: $Q_{max/s} = 0,0032$ m³/s, $Q_{st/rok} = 134,46$ m³/rok, z terenu działek nr ewid. 42/1, 40, 39/1, 42/2, 41/1, 44/2, obręb Ostrowo, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, do urządzeń wodnych - zestawu studni chłonnych SCH3,

d. zlewnia nr 4 o powierzchni rzeczywistej równej $F_{rz} = 0,0326$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0228$ ha, w ilości: $Q_{max/s} = 0,0030$ m³/s, $Q_{st/rok} = 125,35$ m³/rok, z terenu działek nr ewid. 34, 33, 42/1, 44/2, 44/1, 39/1 obręb Ostrowo, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie, do urządzeń wodnych - zestawu studni chłonnych SCH4.

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z terenu ww. zlewni obejmującej drogę gminną nr 010364C w m. Ostrowo, o długości ok. 0,383 km, z odcinka od km 0 + 242 do km 0 + 624 ww. drogi, zlokalizowane na terenie ww. działek, nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:

- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l,
- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,

określonych zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji **w terminie 14 dni** licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym 52 397 52 02 lub e-mailowym: Marcin.Ochojna@gdansk.rzgw.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@gdansk.rzgw.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Cekcyn, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

DYREKTOR


Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy zgodnie z art. 401 ustawy Prawo wodne/
2. aa. /MO

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń i odesłaniu po ww. terminie/

1. Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
- ② Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Poczтова 7, 89-500 Tuchola
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.